

1. Proszę podać parametry techniczne windy osobowej w budynku, oraz standard wyposażenia kabiny.

- W załączniku **pytanie_1.pdf** zamieszczono odpowiedź dot. parametrów technicznych windy wraz z opisem standardu wyposażenia.

2. Palowanie budynku - proszę określić długość pali i ich średnicę. Projekt w tym temacie jest rozbieżny, w elemencie FUNDAMENTY długość pala jest określona na 4,5 m, natomiast w GEOLOGII poziom warstwy nośnej/ ił twardoplastyczny/ jest lokalizowany na głębokości 9 m od poziomu gruntu.

- W załączniku **pytanie_2.pdf** określono parametry dotyczące palowania pod budynek.

3. Proszę podać długość przyłączy / SIECI/ wody kanalizacji, odprowadzenia ścieków, gazu, NN.

- Przyłącze sieci gazowej jest realizowane przez zakład gazowniczy i nie podlega ono wycenie. Przyłącz gazowy kończy się na ścianie budynku (miejsce określone w projekcie budowlanym).

- Przyłącz elektryczny główny realizuje zakład energetyczny i nie podlega on wycenie.

- Przyłącz rezerwowy należy wycenić zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE znajdującymi się w pliku **pytanie_3.pdf**. Długość przyłącza rezerwowego: ok.400m

- Informacje dotyczące pozostałych przyłączy (w tym także ich długości): sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej znajdują się w projekcie budowlanym. Skan strony PB w pliku **pytanie_4.pdf**